 Città di Lucca Suap	<h2>Atto Unico SUAP</h2>	K1	P 02
		Pagina 1 di 2	
		Rev. 3 del 26/10/2011	

**SISTEMA AMBIENTE S.P.A.**

Prot. n° 1526 del 29/1/2015

Oggetto: rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura nei locali di via Ducceschi – Sant'Angelo in Campo

Premessa:

Visto l'art. 124 Cap. II del D.Lgs 156/06 smi "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento al comma 8;

Vista la domanda presentata dalla ditta Sistema Ambiente SpA il 03/05/2013 con n Prot. Gen. 32541 con la quale si chiedeva il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con Atto Suap n. 3/09 del 12/01/2009

Visto il parere favorevole rilasciato da Geal con nota n. 549 del 27/06/2012 riportante le condizioni e prescrizioni a cui attenersi

Visto il parere trasmesso da questa amministrazione il 28/09/2013 al quale erano allegati le condizioni e prescrizioni a cui attenersi per lo scarico;

Vista la Vs. comunicazione prot. 2123 del 23/10/2013 relativa alla prescrizione riportata al n. 17 riguardante l'installazione di una sonda di massimo livello olio nella vasca di disoleazione;

Vista la nota n. 2021 del 08/11/2013 acquisita da questa amministrazione il 12/11/2012 con Prot. Gen.n. 82712 con la quale GEAL ritiene non indispensabile l'installazione della suddetta sonda;

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive


### RILASCIA


alla ditta SISTEMA AMBIENTE SPA, P.I. 01604560464 con sede legale in VIA DELLE TAGLIATE 136 Borgo Giannotti -Lucca

- l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura per i locali siti in via Ducceschi – Sant'Angelo in Campo nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, allegato 5 del D. Lgs. 152/2006.

### MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive motiva le proprie decisioni considerando i seguenti atti:



 Città di Lucca <b>Suap</b>	<h2>Atto Unico SUAP</h2>	K1	P 02
		Pagina 2 di 2	
		Rev. 3 del 26/10/2011	

- la domanda che la ditta SISTEMA AMBIENTE SPA ha presentato il giorno 03/05/2012, registrata con numero di protocollo 32541 e le procedure che la domanda ha avviato:
  - la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico precedentemente disposta con Atto Suap n. 3/2009
- Il parere espresso da Geal Spa con nota n. 549 del 27/06/2012;
- Vs. comunicazione prot. 2123 del 23/10/2013 relativa alla prescrizione riportata al n. 17 riguardante l'installazione di una sonda di massimo livello olio nella vasca di disoleazione
- La nota n. 2021 del 08/11/2013 acquisita da questa amministrazione il 12/11/2012 con Prot. Gen.n. 82712 con la quale GEAL ritiene non indispensabile l'installazione della suddetta sonda

e le seguenti norme:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n° 160, del 2010.

**Attenzione:** L'autorizzazione ha validità di anni quattro, l'azienda intestataria dovrà presentare, almeno sei mesi prima della scadenza, domanda di rinnovo nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

Lucca lì, 23/07/2013



IL RESPONSABILE  
DELLO SPORTELLO UNICO  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Ing. Luca Amadei